

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам, Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон № 1,  
дом № 4, помещение

№ 102, E-mail: ogpn00@mail.ru Тел/факс (39153)27-9-87

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 40/1/1-7**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоалтатская

средняя общеобразовательная школа № 4.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Д. А. Майорова от 18.05.2018 года № 40, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «24» мая 2018 года по 10 часов 00 мин. «25» мая 2018 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Савельевым Дмитрием Владимировичем здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Новоалтатская средняя общеобразовательная школа № 4 по адресу Красноярский край, Шарыповский район, с. Новоалтатка, ул. Школьная 2б совместно с директором МБОУ Новоалтатская СОШ № 4 Орловой Натальей Анатольевной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
40/1/1	Установить плафон на светильнике в помещении тренажерской.	(1) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. «О противопожарном режиме». 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	до 25.05.2019 г

40/1/2	Установить плафон на светильнике в помещении для хранения спортивного инвентаря.	(1) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. «О противопожарном режиме». 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	до 25.05.2019 г
40/1/3	Внутренние двери запасного эвакуационного выхода из спортзала ведущего непосредственно наружу выполнить открывающимися по ходу эвакуации.	(1) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. (2) СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) Дата введения 1998-01-01 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.	до 25.04.2020 г
40/1/4	Крыльцо на пути эвакуации из лестничной клетки из актового зала отремонтировать (устранить сколы, трещины, вос-	(1) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и	до 25.04.2020 г

	становить целостность крыльца).	выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
40/1/5	Крыльцо на пути эвакуации из кухни отремонтировать (устранить сколы, трещины, восстановить целостность крыльца).	(1) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 25.04.2020 г
40/1/6	Двери из лестничной клетки из актового зала ведущих наружу, оборудовать запором, обеспечивающим возможность их свободного открывания без ключа.	(1) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима» п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	до 25.05.2019 г
40/1/7	Лестничные клетки оборудовать дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	(2) СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) Дата введения 1998-01-01 6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	до 25.04.2020 г

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2	СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Дата введения 1998-01-01

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Шарыпово,

Шарыповского и Ужурского районов

по пожарному надзору Савельев Д. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» 05 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

*Савельев Д. В.*  
(подпись)

«25» мая 2018 г.

*И. А. Орлова*  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору